Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SAINT MARTIN DE QUEYRIERE (MAIRIE)
Le Village

05120 SAINT-MARTIN DE QUEYRIERES

Edité le 11 juin 2025

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES

ADDUCTION ST MARTIN QUEYRIERES

	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00137545**		**Prélevé le :**	jeudi 05 juin 2025 à 12h17
Installation	**UDI**	**001004**	**RATIERE (DE)**	**par :**	LSEHL CORALINE TARDY
Point de surveillance	P	0000001169	F.P RATIERE		
Localisation exacte			ENTREE HAMEAU	**Type visite :**	D1
Commune			SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES		

Référence laboratoire : **LSE2506-38639** Type analyse : **B4**

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00137545)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

LALLEMAND Anne

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX
adresse électronique: ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44

Mesure de terrain :	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	**Résultats**					
Température de l'air	9,2	°C				
Température de l'eau	10,5	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**					
pH	8,2	unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	**Résultats**					
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : B4 **Code SISE de l'analyse : 00146754** **Référence laboratoire : LSE2506-38639**

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélométrique NFU	0,17	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		