

Agence régionale de santé (ARS) PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Délégation départementale – HAUTES-ALPES

Téléphone : 04 13 55 86 11

Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Anne LALLEMAND

Référence : Alerte n°135302

Date d'émission: 02/04/2026

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau  
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE  
ADDUCTION D'EAU POTABLE**

*Prévu par le code de la santé publique*

## ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

### IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

**Commune :** SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES  
**Localisation :** FP HAMEAU DE QUEYRIERES - FP HAMEAU DE QUEYRIERES HAMEAU DE QUEYRIERES  
**Point de surveillance :** 005000004318  
**Installation :** ST MARTIN DE QUEYRIERES+QUEYRIERES (UDI 005000998)  
**Date et heure de prélèvement :** 31/03/2026 à 10:30  
**Motif de prélèvement :** CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE  
**Id prélèvement ou reflat :** LSE2603-21692

#### Recommandations / Observations de l'ARS :

Les bactéries coliformes sont naturellement présentes dans le sol, leur présence peut s'expliquer par un lessivage des sols lors d'un orage, une mauvaise filtration de l'eau captée, la présence de fuites sur le réseau... ; la présence de ces bactéries coliformes indique également une vulnérabilité du réseau ou de la ressource.

Je vous invite à prendre toutes les mesures nécessaires à la recherche de la cause de la pollution (visite de captage et des alentours, réservoirs, recherche de fuite...) et à prendre les mesures correctives afin d'y remédier (nettoyage des ouvrages, vérification du système de traitement, mise en place d'un traitement ponctuel ou définitif).

L'Agence régionale de santé procèdera à de nouveaux prélèvements.

### RESULTATS D'ANALYSES

#### Bactériologie - Non-satisfaction des références de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	15	n/(100mL)		0	Oui

#### POUR INFORMATION :