Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SAINT MARTIN DE QUEYRIERE (MAIRIE)
Le Village

05120 SAINT-MARTIN DE QUEYRIERES

Edité le 5 octobre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION ST MARTIN QUEYRIERES

- - -	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00144480**		**Prélevé le :**	jeudi 10 septembre 2026 à 11h18
Installation	**UDI**	**001016**	**BOUCHIER**	**par :**	LSEHL FAURE PAULINE
Point de surveillance	S	0000002563	POINT MOBILE (BOUCHIER)		
Localisation exacte			Mme DEMUS-BIBET ? 120 route de St Hyppolite ? Bouchier	**Type visite :**	AU
Commune			SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES		

Référence laboratoire : **LSE2609-27361** Type analyse : **CVM**

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00144480)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

LALLEMAND Anne

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX
adresse électronique: ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44

Mesure de terrain :	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	**Résultats**					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	**Résultats**					
Température de l'eau	13,2	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**					
pH	7,7	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION	**Résultats**					
Conductivité à 25°C	327	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	**Résultats**					
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : CVM **Code SISE de l'analyse : 00153832** **Référence laboratoire : LSE2609-27361**

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorure de vinyl monomère	<0,004	µg/L		0,50		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	7,63	unité pH			6,50	9,00